

Interpelace č. 2

Odověď na dotaz v rámci interpelace zastupitelů – od p. Růžičky ---- p. Hazdra

Vážený pane zastupiteli,

ve věci dotazu (interpelace) na stav komunikace ul. Lišické, kde po provedení nového povrchu vozovky dochází při dešti k tvorbě kaluže a zatékání vody na pozemek nemovitosti č.p. 745 sdělujeme, že záležitost byla ihned po nahlášení ze strany majitelky nemovitosti řešena provedeným místním šetřením za účasti zástupce zhotovitele nového povrchu a majitele nemovitosti.

Bylo konstatováno, že k událostem zaplavení pozemku, které jsou předmětem stížnosti došlo v době dešťových srážek vykazujících hodnoty 30mm srážek a 27mm v krátkém časovém úseku, jednalo se o mimořádné situace, kdy např. v prvním případě došlo i k zaplavení sklepa úřadu.

Při jednání bylo prokázáno z dobových fotografií, že v křižovatce ul. Lišické a ul. Zbyslavské při provádění nového povrchu komunikace byla zjištěna v konstrukci komunikace nefunkční uliční vpust, která byla nyní obnovena.

Dále bylo prokázáno, že stav, kdy dochází k zaplavení pozemku je zapříčiněn skutečností, že vstup na pozemek je proveden v nižší výškové úrovni oproti výšce komunikace, tudíž voda z komunikace přirozeně odtéká v předmětném místě nejnižším možným místem, a to vstupem na pozemek. Dále bylo prokázáno, že původně byl proveden u vstupu val z hlíny, který zabraňoval vodě odtékat na pozemek. Po provedení nového povrchu komunikace byly vstupy a vjezdy na pozemky dle požadavku MČ Praha 21 opatřeny šterkem ve spádu ke vstupům nebo vjezdům na pozemky.

Majiteli nemovitosti bylo sděleno jediné možné technické řešení spočívající ve zvýšení úrovně vstupu na pozemek spolu se vstupní brankou, aby došlo ke změně spádových poměrů, což vyřeší problém v místě vstupu. Majitel sdělil, že letos bude provádět osazení nové vstupní branky při které upraví i vstup, aby voda již na pozemek neodtékala. Úprava vstupu před brankou byla zaznamenána ke konci srpna 2024, od té doby nemáme zaznamenány žádné stížnosti se zatékáním vody na předmětný pozemek.

Ohledně tvořící se kaluže na vozovce komunikace ul. Lišické a ul. Zbýšovské je postupováno v součinnosti se zhotovitelem nového povrchu vozovky v režimu reklamačního řízení.

S pozdravem

Ing. Michal Hazdra

Interpelace č. 4

Odpověď na dotaz v rámci interpelace zastupitelů – od p. Růžičky ---- p. Koza

informace o aktuálním stavu prací na přeložce:

1. Informace uvedené v bodu 8.a) Různé: Stav prací na stavbě obchvatu — úseku 511 a přeložky I/12 v **zápisu č. 17 z jednání Dopravní komise RMČ Praha 21**, která se tímto tématem zabývala na svém posledním zasedání 28.08.2024. Zápis je veřejně dostupný zde [17_zapis_17_DK_ze_dne_28.8.2024.MK,red.pdf](#) ([praha21.cz](#)) (a pro členy komise rovněž v jejím společném úložišti dokumentů).
2. **Mikrostránka Silnice I/12**, kde ŘSD zveřejňuje aktuální informace ohledně přeložky [Silnice I/12 | Praha – Běchovice – Úvaly \(silnicei12.cz\)](#).
3. Případně také v **médiích** zabývajících se dopravou, např. [Čtyřproudá výpadovka na Kolín má vysoutěžené archeology. Průzkum bude za dvě třetiny odhadu - Zdopravy.cz](#).

Veškerá dokumentace k probíhajícímu zadávacímu řízení na zhotovitele stavby přeložky silnice I/12 v úseku Běchovice – Úvaly je na **profilu zadavatele** [VZ0194053: I/12 Běchovice - Úvaly - TENDER ARENA](#). K zadávacímu řízení bylo zveřejněno zatím celkem 37 dodatečných informací. Poslední z tohoto pondělí 16.09.2024. Aktuální lhůta pro podání nabídek je do 08. 10. 2024.